


TEREN NIEUTWARDZONY – ZIELEŃ

TEREN NIEUTWARDZONY – ZIELEŃ



P.P 50,00 m.n.p.m.

| Rzędna terenu istn. |
|----------------------|
| Rzędna osi rury |
| Zagłębienie osi rury |
| Spadek / Długość |
| Śred., materiał |
| Odległość |

Trójnik wznośny redukcyjny TWR-50/40/32

Kabel NN (cz. osł. 56.58)

Ugrózenie

Trójnik wznośny redukcyjny TWR-40/32/25

Zawór kulowy ZK-25

Kolano K-25/90

Kolano K-25/90

Kolano K-25/90

Budynnek Kanonii

Szczegół "C"

Rura preizolowana Miedzyrzecz R-40/110

Rura preizolowana Miedzyrzecz R-25/90

| | | | | | | | |
|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0,00 | 2,00 | 7,20 | 11,00 | 12,20 | 24,80 | 30,80 | 32,90 |
|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|

6

11

12

13


14

15

Oznaczenia:

1. Manometr tarczowy M100 / 150 C PN25,
 2. Kurek manometryczny fig. 524,
 3. Rurka manometryczna M20/1,5,
 4. Zawór kulowy kołnierzowy EFAR WKC1a DN 15 PN40 / + kołnierze DN15 spinka - montować przed zaworem poz.6 /,
 5. Kryza z rączką DN 15 (śr. otworu określi MPEC Włocławek),
 6. Zawór kulowy kołnierzowy EFAR WKC1a DN 25 PN25 + kołnierze DN25 / zawór odcinający /,
 7. Zbiornik odpowietrzający ZO typu "A" 2,5dm3 zgodny z PN-91/B-02420.
- Odpowietrzenia sprowadzić do poziomu posadzki.
Sposób zabezpieczenia kilizji z kablami umieszczono na rys nr 5

Szczegół "C"



| | | | | |
|---------------------|---|--|--|-------------------------|
| Nazwa obiektu: | PROJEKT BUDOWLANY OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO OBIEKTÓW KOŚCIELNYCH W REJONIE ul. PRYMASA S. KARNKOWSKIEGO Dz. Nr 440-31/1, 440-34, 440-42. | | | Format: A3 |
| Inwestor / Adres: | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Włocławek ul. Płocka 30/32 , 87-800 Włocławek | | | Nr Ark.: 1/1 |
| Tytuł rys.: | Profil sieci i przyłącza do budynku Kanonii | | | Skala: 1:100 |
| Branża: | Sanitarna | | | Nr rys.: 3 |
| Projektant: | Andrzej Kapczyński | | | Str: |
| Sprawdzający: | Piotr Nakonowski | | | Data: 05.13 |
| Asyst. projektanta: | Andrzej Bojanko | | | Podpis: 05.13 |
| | | | | 2/70 PWRN Łódź |
| | | | | ABU-IX-8386-5/126/88 Wk |